



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121, т. 8(861)262-20-09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление
МЧС России по Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 149 б, тел. (86145) 7-01-30,
e-mail: ond39@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 25/1/9

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №13 имени Д.К. Павлоградского станицы Ленинградской муниципальной образования
Ленинградский район***

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ленинградского района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Пятенко В.Г. № 25 от «19» февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут «11» марта 2021 года по 14 часов 00 минут «11» марта 2021 года, а также с 15 часов 00 минут «19» марта 2021 года по 16 часов 00 минут «19» марта 2021 года проведена **плановая** проверка

(наименование органа ГПН)

инспектором ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Курдыбой Натальей Витальевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №13 имени Д.К. Павлоградского станицы Ленинградской муниципальной образования Ле-
нинградский район,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст-ца. Ленинградская,
ул. Красная 1 корп.а*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Директором Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 имени Д.К. Павлоградского станицы Ленинградской муниципальной образования Ленинградский район Васильченко Натальей Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не все помещения здания (подсобка 1 этаж, оружейная, складское помещение в столовой) оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, таб. А.1, таб. А.3 СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	
2	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС 2010 года)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	
3	Руководитель организации не обеспечил оборудование дверей в лестничные клетки уплотнениями в притворах и устройствами в исправном состоянии для самозакрывания дверей, способствующих ограничению распространения дыма при пожаре	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федера-	01.08.2021	

		ции», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы		
4	Выход с подвального этажа совмещен с лестничной клеткой первого этажа.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.9 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2021	
5	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.17 (б) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	
6	Допущена эксплуатация датчиков ИПДЛ-Д-II/4р и проводов шлейфов 1 этажа (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, необходима их замена в установленном порядке	п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	
7	Помещение гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, таб. А.1, таб. А.3 СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	
8	Допущено устройство выходов на чердак с лестничных	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 года №	01.08.2021	

	клеток через противопожарные люки 2-го типа размером менее 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)		
9	Наружное противопожарное водоснабжение выполнено с нарушением СП 8 и СНИП (один гидрант)	ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2 таб. 2 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5)	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2021 года.



Инспектор ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
Н.В. Курдыба

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» марта 2021 года

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):



Директор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 имени Д.К. Павлоградского станицы Ленинградского района Васильченко Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«19» марта 2021 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
(861) 2686440

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997340

Владелец Васильченко Наталья Николаевна

Действителен с 05.09.2024 по 05.09.2025